



МЧС РОССИИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области
301367, Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова, д. 18а, тел. 6-97-95

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 25

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

« 14 » июня 2024 г. 10 ч. 05 м.

п. Заокский, ул. Ленина, д. 41А

(место рассмотрения дела)

Мной, начальником ОНД и ПР по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тульской области, подполковником внутренней службы Симо-
новым Александром Николаевичем

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа)

В ОТНОШЕНИИ:

Фамилия Эфендиева

Имя Татьяна Отчество Викторовна

Дата и место рождения: 02.02.1987 г.р., п. Бутиково, Заокского района, Тульской
области

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: Тульская обл. Заокский
район, п. Бутиково, ул. Новая, д. 19, кв. 16

Фактически проживающий(ая): Тульская обл. Заокский район, п. Бутиково, ул. Но-
вая, д. 19, кв. 16

Документ, удостоверяющий личность: паспорт: 70 07 № 985089, выдан 25.01.2008
г. ТП УФМС России по Тульской области в Заокском районе

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений: нарушил(а) выполнение требований пожарной безопасности установленных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 60, СП 1.13130.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.12

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании статей 29.13 и 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений,

а именно – не обеспечены общие коридоры, лестничные марши, эвакуационные выходы освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями (не менее трех пожарных извещателей в защищаемом помещении), в кабинете №14 не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей, отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, эвакуационный выход в кабинете технологии заставлен посторонними предметами

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Информацию о принятых мерах представить в: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области по адресу 301367, Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова, д. 18а, тел. 6-97-95 gpnaleksin@mail.ru в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковник
внутренней службы **Симонов Александр Николаевич**



Копию представления получил(а): « 14 » июня 2024 г. *Am*

Одновременно сообщая: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Бутиковская средняя
общеобразовательная школа»**
/МКОУ «Бутиковская СОШ»/
301013, Тульская область,
Заокский район,
п.Бутиково, ул.Новая, д.6
тел.(48734)3-56-72
тел./факс (48734)3-56-96
e-mail: sch.butikovo@tularegion.org
исх. № 19 от 13.07.2024 года

**В отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
Алексинскому и Заокскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тульской области**

Администрация Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бутиковская средняя общеобразовательная школа» в ответ на представление № 25 от 14.06.2024 г. представляет следующую информацию:

1. Устранены выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

- смета для обеспечения общих коридоров, лестничных маршей, эвакуационных выходов освещением для работы в круглосуточном режиме или для включения автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения находится в стадии разработки;
- система автоматической противопожарной защиты приведена в соответствие с действующими техническими требованиями СП 5.13130. 2009 п.14.3 (акт ООО «Стандартизированная модульная платформа» № 13 от 19 июня 2024 года по испытанию автоматической пожарной сигнализации);
- в кабинете № 14 произведена замена огнетушителя с несвоевременной зарядкой на новый;
- заключен контракт с ООО «Комус» на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;
- эвакуационный выход в кабинете технологии освобождён от посторонних предметов.

2. Наложено дисциплинарное взыскание (замечание) на заместителя директора по безопасности Эфендиеву Татьяну Викторовну за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей (несоблюдение требований пожарной безопасности).

Копии прилагаются:

- Приказ № 253 от 10.07.2024 г. о наложении дисциплинарного взыскания.
- Копия акта № 13 от 19.06.2024 года по испытанию автоматической пожарной сигнализации.

Директор МКОУ «Бутиковская СОШ»



Грасс

М.В.Прасалова